# PRZED ZMIANAMI







LEGENDA:

- GRZEJNIK PŁYTOWY TYP VENTIL COMPACT FIRMY PURMO
  TYP-WYSOKOŚĆ-DŁUGOŚĆ
  NASTAWA WSTĘPNA
- GRZEJNIK DRABINKOWY TYP SANTORINI FIRMY PURMO
  + GRZAŁKA ELEKTRYCZNA O MOCY 300W
  TYP-DŁUGOŚĆ
- ZASILANIE I POWRÓT INSTALACJI C.O. - PRZEWODY Cu
- ZAWÓR ODCINAJĄCY KULOWY
- ZAWÓR PRZYŁĄCZENIOWY DO GRZEJNIKA PŁYTOWEGO
  TYP RLV KS kątowy FIRMY DANFOSS
- ZAWÓR REGULACYJNY TYP RA-N kątowy
  FIRMY DANFOSS
- ZAWÓR POWROTNY TYP RLV kątowy
  FIRMY DANFOSS
- ZAWÓR RÓWNOWAŻĄCY HYDROCONTROL VTR
- CO6 PION INSTALACJI C.O.

UWAGI:

WSZYSTKIE PRZEJŚCIA PRZEWODÓW INSTALACJI
PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE NALEŻY WYKONAĆ
W TULEJACH OCHRONNYCH O DWIE DYMENSJE WIĘKSZYCH

GRZEJNIKI ZOSTAŁY DOBRANE NA PARAMETRY WODY 70/55°C


ANTA architekci
Aleksandra Rybak Dariusz Górny
66-400 Gorzów Wlkp, ul.Londyńska 3D lok.18, tel. 95 7835447, 602 49 13 02


INWESTOR:
Gmina Trzciel
ul. Poznańska 22, 66-300 Trzciel

OBIEKT:
TRZCIEL, Plac Zjednoczenia Narodowego 9
działki nr 117 i 118, obręb geodezyjny Trzciel

TEMAT:
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z CZĘŚCIOWĄ ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA FUKCJE PUBLICZNYCH OBIEKTÓW OPIEKI SPOŁECZNEJ ORAZ FUNKCJĘ MIESZKALNĄ

| BRANŻA | FAZA |
|---|---|
| SANITARNA | PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY |

| PROJEKTANCI: | | NR UPRAW. | PODPIS |
|---|---|---|---|
| mgr inż. Paweł Królikowski | specjalność sanitarna bez ogr. | LUKG /0008/PWOS/05 | |
| SPRAWDZAJĄCY: | | NR UPRAW. | PODPIS |
| mgr inż. Andrzej Biernacki | specjalność sanitarna bez ogr. | 39/85/Gw | |
| OPRACOWUJĄCY: | | | |
| mgr inż. Marcin Mierzejewski | mgr inż. Krzysztof Kopiec | | |

| TYTUŁ RYSUNKU: | SKALA | NR RYS. |
|---|---|---|
| ROZWINIĘCIE WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI C.O.- PRZED ZMIANAMI | 1:100 | S-7 |

28 październik 2015 GORZÓW WLKP.