



| | | | |
|----|---|-------|------------------|
| 24 | Deflektor | 2 | stal nierdzewna |
| 23 | Podest obsługowy | 1 | stal nierdzewna |
| 22 | Belka wsporcza (regulowana) | 1 | stal nierdzewna |
| 21 | Złączka stal/PE DN100/110 | 1 | żeliwo |
| 20 | Łańcuch | 2 | stal nierdzewna |
| 19 | Właz wejściowy | 1 | stal nierdzewna |
| 18 | Biofiltr kominkowy DN100 (wyw.) | 1 | stal nierdzewna |
| 17 | Kominiek wentylacyjny DN100 (naw.) | 1 | stal nierdz./PVC |
| 16 | Poręcz | 1 | stal nierdzewna |
| 15 | Szafa sterownicza | 1 | |
| 14 | Prowadnice rurowe | 2 | stal nierdzewna |
| 13 | Króciec napływowy | 2 | PVC200 |
| 12 | Drabinka | 1 | stal nierdzewna |
| 11 | Sonda hydrostatyczna | 1 | |
| 10 | Wyłącznik pływakowy | 2 | |
| 9 | Rurociąg tłoczny | 1 | PEØ110 |
| 8 | Układ tłoczny DN80/100 | 1 | stal nierdzewna |
| 7 | Zawór kulowy DN50 | 1 | |
| 6 | Nasada płuczka T52 | 1 | |
| 5 | Zawór zwrotny kolanowy DN80 | 2 | żeliwo |
| 4 | Zasuwa klinowa DN80 | 2 | żeliwo |
| 3 | Zbiornik | 1 | Polimerobeton |
| 2 | Kolano stopowe DN80 | 2 | żeliwo |
| 1 | Pompa zatapialna NF80-220/034ULG-150 1,9kW | 2 | wg katalogu |
| Lp | Nazwa | Ilość | Materiał |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|-------------------------|--------|------------------|---------|--------|---------|---|
| Temat : | Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granicy działki drogowej | | SCHEMAT PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW PS | | | | | | | |
| Adres : | dz. nr ewid. 600/25, 600/13, 595, 597/14 obręb 0008 Jasieniec, jednostka 080306, 5 Trzciel - obsz.w. dz. nr ewid. 358/1, 247/1 obręb 0001 Trzciel, jednostka 080306, 4 Trzciel - miasto | | | | | | | | | |
| Inwestor : | Gmina Trzciel ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel | | | | | | | | | |
|  ROK ZAŁOŻENIA 1989 | ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH I INWESTYCYJNYCH Maria i Waldemar Pięta | | Stanowisko | Nazwisko i imię | | Uprawnienia | Data | Podpis | | |
| | | | Projektant | mgr inż. Waldemar Pięta | | WKP/0364/PWOS/09 | 01.17r. | | | |
| | | | Sprawdzający | mgr inż. Jerzy Pięta | | 70/93/ZG | 01.17r. | | | |
| | | | Kreślił | mgr inż. Marcin Jarnut | | | 01.17r. | | | |
| 64-300 Nowy Tomyśl, ul.Targowa 2, tel.(061) 44 22 727 / fax wew. 22 | | | Skala | 1:500 | Branża | I.S. | Rok | 2017 | Rys. nr | 6 |