



Oznaczenie urządzenia	Q4	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14
Oznaczenie zacisku							
Opis	RÓŻNOCŁOWKA OBWODÓW OŚWIETL. ENL. W SANITARIAT.	OŚWIETL. SANITARIAT	REZERWA	OŚWIETL. ENL. OGÓLNE	OŚWIETL. ENL. OGÓLNE POMIESZCZEŃ	OŚWIETL. ENL. ZEWNIĘTRZNE	REZERWA
Moc		0,5kW		1kW	1kW	0,5kW	
Długość kabla							
Przekrój przewodu		2,3x1,5		2,3,4x1,5	2,3,4x1,5	2,3x1,5	
Typ kabla		YDY20		YDY20	YDY20	YDY20	
Typ izolacji kabla							

Biurowie projektowe				Nazwa projektu:		Stadium:		Data:	
RT Projekt				Przebudowa pomieszczeń w Zespole Edukacyjnym w Brójcach, dz. nr ewid.: 318, 321/2, 322, 323, 328.		P.WYK.		12.2017	
Inż. Radomir Torchala				Inwestor: GMINA TRZCIEL		Branża:		Skala:	
Nazwa rysunku:				UL. POZNANSKA 22, 66-520 TRZCIEL		Elekt.		1:100	
Wykonawcy opracowania				Nr upr.		Podpis		Nr rys.:	
Projektant: Inż. Konstanty Rompalski				184/85/7g					
Opracow.: Inż. Radomir Torchala									
Sprawdz.: Inż. Witold Jurga				4752/61					
								E3	