



istn. rozdzielnia
w budynku głównym




YKYżo 4x6mm² L=5m

Legrand 3x12 IP65




LEGENDA:


- TE Tablica rozdzielcza
- oprawa hermetyczna DUST PROFILING LED 120cm 45W/230V 5000lm
- oprawa led z czujnikiem ruchu i obecności
- oprawa led z czujnikiem ruchu i zmierzchu
- przycisk światło
- zestaw gniazd 230/400V
- gniazdo 230V
- grzejnik elektryczny 750W
- pp podgrzewacz przepływowy trójfazowy 7,5 kW
- B napęd bramy podnoszonej
- oprawa oświetlenia awaryjnego LED 3W 1,5h
- oprawa oświetlenia ewakuacyjnego LED 1,5h



wyłącznik bistabilny



styk z syreny alarmowej



Układ TN-S
Ochrona przeciwporażeniowa:
samoczynne wyłączenie napięcia

		LUBUSKIE CENTRUM BUDOWNICTWA PASYWNEGO Michał Kruczkowski Chwałęcice, ul. Żwirowa 204, 66-415 Kłodawa tel. +48 882 604 288 e-mail: biuro@lcbp.pl, www.lcbp.pl	
Bez zgody autora rysunek nie może być wykorzystywany lub reprodukowany.	Inwestor:	Gmina Trzciel, ul. Poznańska 22, 66-321 Trzciel	
	Adres:	ul. Mickiewicza 3, 66-320 Trzciel, gmina Trzciel, powiat międzyrzecki, woj. lubuskie działka nr ewid. 159/2, 160; obręb 0001 Trzciel, jedn. ewid. Trzciel (Id działki: 080306_4.0001.159/2, 080306_4.0001.160)	
	Obiekt:	Rozbudowa istniejącego budynku remizy OSP w zakresie dobudowy garażu z jednym miejscem postojowym na pojazd pożarniczy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Trzciel.	
	Temat rys.:	Schemat rozdzielczy	
	Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Uprawnienia
	Projektował:	inż. Jacek Hajdasz	upr. nr LBS/0051/POOE/12 w specj. instalacyjnej w zakresie pełnym
	Sprawdził:	tech. Edward Wrzosek	upr. nr 60/76/Gw w specj. instalacyjnej w zakresie pełnym
	Opracował:	inż. Jakub Hajdasz	asystent projektanta
		Podpis	Branża: ELEKTRYCZNA
		Stadium: PROJEKT BUDOWLANY	Data: 27.09.2019 r.
		Nr rys.: E-1	