



Gorzów Wielkopolski, 10 kwietnia 2020 r.

WZŚ.4220.171.2020.PT

CONSULTING Sp. z o.o. Sp. k.
Osiedle Nowe 20
34-424 Szaflary

W nawiązaniu do wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Trzciel z dnia 23 marca 2020 r. znak: GP.6220.1.2020.JG (data wpływu: 27 marca 2020 r.), o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: „**Budowa instalacji fotowoltaicznej »Rybojady I« wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 20 MW, zlokalizowanej na działkach nr: 72/1, 64/1, 64/2, 65/1, 67, 70/1, 75/1, 77, obręb 0003 Rybojady oraz 359/2, obręb 0002 Sierczynek w gminie Trzciel**”, działając na podstawie art. 50 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256), **wzywam do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia (dalej KIP) o następujące elementy:**

1. Zgodnie z art. 62 a ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283, ze zm.) należy uzupełnić kartę informacyjną przedsięwzięcia (zwaną dalej KIP) o:
 - przedsięwzięciach realizowanych i zrealizowanych, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem;
 - ryzyku wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej.
2. Wskazać parametry planowanej farmy fotowoltaicznej – wysokość konstrukcji, ilość inwerterów ze wskazaniem ich rodzaju (rozproszone, centralne), ilość oraz lokalizację stacji transformatorowych (np. w północnej części działki).
3. Wskazać rodzaj planowanych do zastosowania transformatorów (suchy lub olejowy), z podaniem środków zabezpieczających środowisko gruntowo-wodne, na wypadek wycieku oleju z transformatora.



Spełniamy wymagania EMAS – zarządzamy urzędem efektywnie, oszczędnie i prośrodowiskowo

ul. Jagiellończyka 13, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel.: 887-101-300, fax: (95) 71-25-045, sekretariat.gorzowwlpk@rdos.gov.pl, gorzow.rdos.gov.pl

4. Udowodnić, że:

„Planowane przedsięwzięcie w postaci elektrowni fotowoltaicznej na etapie eksploatacji nie jest emitorem hałasu” – strona 47 punkt 7.2. KIP.

Uzupełnienia podpisane przez autora karty informacyjnej przedsięwzięcia należy przedłożyć w terminie **7 dni** od dnia otrzymania niniejszego wezwania. Do czasu uzupełnienia ww. informacji sprawa wydania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko pozostaje bez biegu.

Jednocześnie informuję, że uzupełnienia należy również przedłożyć Burmistrzowi Miasta i Gminy Trzciel – jako organowi właściwemu do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem

Otrzymują:

1. Adresat;
2. Ad acta.

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Trzciel – ePUAP.

