

Zezwolenie na przyłączenie nr 01/2019

dla Lubuskie Centrum Budownictwa pasywnego ul Żwirowa 204 Chwałęcice

Warunki techniczne na przyłączenie obiektu (nowo projektowany słup ogłoszeniowy z funkcją szaleta, wyposażony w WC, pisuar i umywalkę) do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Wniosek z dnia 04-01-2019r.

Działka nr 179/6 obręb Trzciel

1. Włączyć do istniejącej sieci wodociągowej PVC 110 na działce nr. 181 przed hydrantem przyłączyć dokonać przy użyciu nawiertki.
2. Montaż nawiertki należy wykonać pod nadzorem POŚ „Mrówka” dostawcy wody.
3. Za nawiertką zastosować zasuwę odcinającą przyłączy wodociągowe.
4. Na przyłączy wodociągowym należy zamontować zasuwę odcinającą wraz z obudową i skrzynką uliczną, oznaczając jej położenie tabliczką znakującą.
5. Przyłączy wodociągowe wykonać z rur PE o średnicy DN32 lub większej uzasadnionej obliczeniami.
6. Przed i za wodomierzem głównym zamontować zawory odcinające oraz zawór antyskażeniowy.
7. Wodomierz umieścić w pierwszym pomieszczeniu za ścianą w miejscu wejścia przyłącza wodociągowego do obiektu, dostępnym dla inkasenta lub w studni wodomierzowej umieszczonej przed obiektem, (chronić przed zamarzaniem.)
8. Wodomierz główny dostarcza Przedsiębiorstwo „Mrówka”.
9. Głębokość posadowienia rur zgodnie z PN.

KANALIZACJA

10. Włączyć się do istniejącej sieci kanalizacyjnej do studzienki kanalizacyjnej w obrębie budowy na działce 179/6.
11. W miejscach zmian kierunku przyłącza kanalizacyjnego zastosować studnię rewizyjną z kinetą przelotową pod odpowiednim kątem.
12. W odległości 2m od obiektu zastosować studnię rewizyjną.
13. Przyłączy kanalizacyjne wykonać z rur PVC 160.
14. Przyłączy wodociągowe i kanalizacyjne w stanie „odkrytym” zgłosić do POŚ „Mrówka” w celu odbioru technicznego.
15. Zabrania się sadzenia drzew i krzewów oraz lokalizowania budowli na trasie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego.
16. Jeśli zachodzi konieczność ułożenia przyłącza z naruszeniem drogi publicznej, poboczy lub drogi i chodnika, należy do obowiązku wykonawcy uzyskanie zezwolenia na lokalizację przyłącza w pasie drogowym oraz zgody na zajęcie pasa drogowego podczas wykonywania robót.
17. Roboty instalacyjno-montażowe należy prowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacyjno-montażowych z zachowaniem należytych warunków w zakresie BHP, a zwłaszcza w zakresie oznakowania i oświetlenia wykopu.
18. Należy wykonać dokumentację techniczną na w/w przyłączy i uzgodnić ją z ZUDP w Międzyrzeczu.
19. O gotowości wykonania robót instalacyjno-montażowych należy powiadomić Przedsiębiorstwo Ochrony Środowiska „Mrówka” Sp. z o.o. na 3 dni przed planowanym terminem odbioru przyłącza.
20. Warunkiem włączenia przyłącza do eksploatacji oraz zawarcia umowy na dostawę wody jest dostarczenie inwentaryzacji powykonawczej wykonanej przez uprawnionego geodetę.

Stwierdzam zgodność kopii
z oryginałem
Michał Kruczkowski

21. Okres ważności warunków technicznych określa się na 2 lata licząc od dnia wydania.

Oświadczenie o dostawie wody:

Przedsiębiorstwo Ochrony Środowiska „Mrówka” Sp. z o.o. oświadcza, że po wykonaniu przyłącza wodociągowego będzie dostarczać wodę zgodnie z regulaminem korzystania z usług w zakresie dostarczania wody.

Prezes Zarządu
mgr Krzysztof Górny

Stwierdzam zgodność kopii
z oryginałem
Michał Kruczkowski