




OZNACZENIA:

-  grzejniki CosmoNova Vogel&Nott typ KV
-  zasilanie c.o
-  powrót c.o

1	Piec 1-func. kondensacyjny typ <i>WGB 38 C</i> ,moc 9-38 kW f-my Brötje z zasobnikiem c.w.u 120 l BS i regulatorem pogodowym i pokojowym
2	Nawiew: Nawietrzniki podokienne prostokątne typ NP-2 z blachy chromoniklowej , wydajność 150 m3/h- f-my „DARKO” tel. 014 676 0727
3.1	Wywiew: - wywietrznik dachowy cylindryczny „CAGI” model WCG 300 , wyd. 1100 m3/h na podstawie dachowej typ B/I 300 f-my „DARKO” tel. 014 676 0727
3.2	Wentylator dachowy typ DAs -250 na podstawie dachowej typ B/I 250 Ns=0,56 kW/230V , n= 900 obr/min , wyd. 1300 m3/h ,sterowanie ręczne „UNIWERSAL” tel. 032 203 8

BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE inż. Wojciech Górzny ,Os.Gen. Sikorskiego 9 ,66-300 Międzyrzecz		
Obiekt	ŚWIETLICA WIEJSKA Lutol Mokry ,dz. 46/8 , gm. Trzciel	
Nazwa rysunku	RZUT PRZYZIEMIA INST. C.O. i WENTYLACJA	
Inwestor	Gmina Trzciel ,ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel	nr rys S-3
Projektant	techn. Adam Ogrodnik upr. 174/76/Gw Inst. sanitarne	skala 1 : 100
Sprawdził	mgr. inż. Zbigniew Tarędz upr. 747/82 inst. Sanitarne , gazowe	data 05.2010 r