

LEGENDA:

- zwody na dachu z drutu stalowego, ocynkowanego Ø 8 mm

- zwody pionowe z drutu stolowego, ocynkowanego Ø 8 mm, prowadzone pod styropianem w rurkach niepalnych

- wypust uziomu fundamentowego z bednarki stalowej, ocynkowanej Fe/Zn 25x4 mm, o rezystancji R<30 om

- zacisk probierczy we wnęce z tworzyw o wymiarach 15x10x15 cm z dzwiczkami, miejsce połączenia drutu ocynkowanego Ø 8 mm z bednarką ocynkowaną Fe/Zn 25x4 mm

R - zacisk rynnowy, ocynkowany

K - uniwersalny stalowy zacisk krzyżowy, ocynkowany

BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE

INŻ. WOJCIECH GÓRZNY, 66-300 MIĘDZYRZECZ, OŚ. GEN. SIKORSKIEGO 9

OBIEKT	ŚWIETLICA WIEJSKA		
ADRES	LUTOL MOKRY, DZ. BUD. NR 46/8, GMINA TRZCIEL		
INWESTOR	GMINA TRZCIEL, UL. POZNAŃSKA 22, 66-320 TRZCIEL		
TYTUŁ RYS.	SCHEMAT INSTALACJI ODGROMOWEJ		
PROJEKTANT	TECH. EDWARD WRZOSEK, NR UPR. BUD. 60/76/Gw, SPEC. INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
ASYSTENT PROJEKTANTA	TECH. ZDZISŁAW MERDAS, NR UPR. BUD. 163/76/Gw, SPEC. INSTALACJE ELEKTRYCZNE	NR RYS.	3
		SKALA	1:100
PODPIS			
		BRANŻA	ELEKTRYCZNA
		DATA	MAJ 2010