



**LEGENDA:**

- GRZEJNIK PŁYTOWY TYP VENTIL COMPACT FIRMY PURMO TYP-WYSOKOŚĆ-DŁUGOŚĆ NASTAWA WSTĘPNA
- GRZEJNIK DRABINKOWY TYP SANTORINI FIRMY PURMO + GRZĄŁKA ELEKTRYCZNA O MOCY 300W TYP-DŁUGOŚĆ
- ZASILANIE I POWRÓT INSTALACJI C.O. - PRZEWODY Cu
- ZAWÓR ODCINAJĄCY KULOWY
- ZAWÓR PRZYŁĄCZENIOWY DO GRZEJNIKA PŁYTOWEGO TYP RLV KS kątowny FIRMY DANFOSS
- ZAWÓR REGULACYJNY TYP RA-N kątowny FIRMY DANFOSS
- ZAWÓR POWROTNY TYP RLV kątowny FIRMY DANFOSS
- ZAWÓR RÓWNOWAŻĄCY HYDROCONTROL VTR
- PION INSTALACJI C.O.

**UWAGI:**  
WSZYSTKIE PRZEJŚCIA PRZEWODÓW INSTALACJI PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE NALEŻY WYKONAĆ W TULEJACH OCHRONNYCH O DWIE DYMENSJE WIĘKSZYCH  
GRZEJNIKI ZOSTAŁY DOBRANE NA PARAMETRY WODY 70/55°C

# ANTA

Aleksandra Rybak

# architekci

Dariusz Górny

66-400 Gorzów Wlkp., ul.Londyńska 3D lok.18, tel. 95 7835447, 602 49 13 02

INWESTOR:			
Gmina Trzciel ul. Poznańska 22, 66-300 Trzciel			
OBIEKT:			
TRZCIEL, Plac Zjednoczenia Narodowego 9 działki nr 117 i 118, obręb geodezyjny Trzciel			
TEMAT:			
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z CZĘŚCIOWĄ ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA FUNKCJE PUBLICZNYCH OBIEKTÓW OPIEKI SPOŁECZNEJ ORAZ FUNKCJĘ MIESZKALNĄ			
BRANŻA		FAZA	
SANITARNA		PROJEKT WYKONAWCZY	
PROJEKTANCI:		NR UPRAW.	PODPIS
mgr inż. Paweł Królikowski		specjalność sanitarna bez ogr.	LUKG /0008/PWOS/05
SPRAWDZAJĄCY:		NR UPRAW.	PODPIS
mgr inż. Andrzej Biernacki		specjalność sanitarna bez ogr.	39/85/Gw
OPRACOWUJĄCY:			
mgr inż. Marcin Mierzejewski		mgr inż. Krzysztof Koplec	
TYTUŁ RYSUNKU:		SKALA	NR RYS.
ROZWINIĘCIE WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI C.O.		1:100	S-11
14 grudzień 2012 GORZÓW WLKP.			